

Пројектовање и одржавање система за дојаву пожара Резултати колоквијума 2 одржаног 28.1.2023.

Бр. инд.	Презиме	Име	Поени	Напомене
M2139	Стојчић	Стефан	14	Добро урађено. Недостају детектори у једној просторији. Лоше повезана паралелна индикација. Недостаје звучна сигнализација
M2216	Стојановић	Дуња	18	Одлично урађено. Постоје грешке у повезивању паралелне индикације.
M2217	Зафировић	Предраг	18	Одлично урађено. Постоји редунданса у ручним јављачима. (Сирена и ручни јављач на малој тераси, а зашто онда не и на великој ако је логика да они који су на тераси буду обавештени).
M2218	Стефановић	Ана	16	Врло добро урађено. Недостају ручни јављачи, један детектор дима и звучна сигнализација. Грешка у повезивању паралелне индикације.
M2219	Лукић	Милан	18	Одлично урађено. Недостаје један детектор у просторији доле десно.
M2220	Филиповић	Ана	12	Добро урађено. Недостају детектори у ходнику и просторијама. Лоше повезана паралелна индикација. Недостаје звучна сигнализација.
M2221	Милутиновић	Немања	18	Одлично урађено. Постоје грешке у повезивању паралелне индикације.
M2223	Илић	Ана	16	Врло добро урађено. Недостаје звучна сигнализација. Грешке у повезивању паралелне индикације.
M2224	Стојић	Милош	18	Одлично урађено. Постоје грешке у повезивању паралелне индикације

1.2.2023

Предметни наставник

Др Милан Благојевић, ред. проф.